

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 02-BAB-Profil pentru muchii orizontale cu lacrimar

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Baumit –Profil cu lacrimar
- 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
Marcat pe ambalaj
- 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Profil din PVC cu nervura de picurare pentru armare la partea superioara a muchiiilor golurilor.
- 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
GI Plast Ltd.
Ul. Hristo Smirnenski, nr 30, Varna, Bulgaria
Tel: 0896 657 666
- 5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
SC Baumit Romania COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr.600 A, sector 6 București
- 6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/2003-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Dimensiune ochiuri plasa fibra sticla	Procedura interna	4x5	4x5
Forta de tractiune Ff (N/50 mm)	SR EN 13496:2014	Proba martor :min 2000 Probe pastrate in sol. alcalina :min 1000	2355,8 1373,6
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	Euro clasa declarată	Plasa : clasa A1 Profil : fara incercare
Aderenta Profil-Plasa din fibra de sticla (N/mm ²)	Procedura interna	min. 0,25	0,29

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

ICECON SA , București, șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director Tehnologii si Calitate
Ing. Florin Popescu

